



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme der



für das

– Fernwärmenetz „Kirchweidach“ –

Auf Grundlage der Berechnungsvorschriften und -richtlinien gemäß AGFW-FW 309-1 wurde auf Basis von Planungsdaten

ein **Primärenergiefaktor** von

$$f_{P,FW} = 0,33$$

ermittelt.

Datenbasis: Planungsdaten der IGMPPLAN GmbH (Stand 12.09.2014)

Prüfbericht: IS-ATA2-STG – 600 122 144

Gültigkeit: **Die Bescheinigung ist gültig bis zum 15.09.2021.**

Dipl.-Ing. Marc Heidrich
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-183



Dipl.-Ing. Friedrich Heeß
Sachverständiger
 f_P -Gutachter AGFW-FW 609-185